

42 1531

Код продукции

Индикаторы ПИКП-Т

Руководство по эксплуатации

ИБЯЛ.421411.003 РЭ

## Содержание

	Лист
1 Описание и работа	3
1.1 Описание и работа приборов	3
1.1.1 Назначение приборов	3
1.1.2 Технические характеристики	5
1.1.3 Комплектность	9
1.1.4 Устройство и работа	9
1.1.5 Маркировка	21
1.1.6 Упаковка	22
2 Использование по назначению	23
2.1 Общие указания по эксплуатации	23
2.2 Указания по электробезопасности	23
2.3 Подготовка приборов к использованию	24
2.4 Использование приборов	26
2.4.1 Порядок работы	26
2.4.2 Перечень настраиваемых параметров	31
2.4.3 Возможные неисправности и способы их устранения	34
3 Техническое обслуживание	35
4 Хранение	36
5 Транспортирование	36
6 Гарантии изготовителя	37
7 Сведения о рекламациях	40
8 Свидетельство о приемке	41
9 Свидетельство об упаковывании	42
10 Сведения об отгрузке	42

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик потоковых измерителей концентрации пыли трибоэлектрических – ПИКП-Т (в дальнейшем - приборы) и содержит сведения, необходимые для их правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Прибор имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.Н40646.

## 1 Описание и работа

### 1.1 Описание и работа приборов

#### 1.1.1 Назначение приборов

1.1.1.1 Приборы предназначены для измерения концентрации пыли во взрывобезопасных пылегазовых средах, в том числе в системах пылегазоочистки и дымовых газах топливосжигающих установок различных опасных промышленных объектах, подконтрольных Ростехнадзору.

1.1.1.2 Тип приборов - стационарный, автоматический.

Режим работы приборов - непрерывный.

Принцип действия прибора - трибоэлектрический.

1.1.1.3 Конструктивно приборы являются моноблочными с датчиком-стержнем, погружаемым в газовый поток.

Исполнения приборов приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1Обозначение	Наличие канала связи RS485	Наличие выходного токового сигнала (0–5) мА и (4–20) мА	Наличие цифровой ин- дикации	Наличие контактов реле для коммутации внешних цепей
ИБЯЛ.421411.003	+	+	+	+
-01	-	-	+	+

1.1.1.4 Степень защиты от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.1.1.5 По устойчивости к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 прибор соответствует категории УХЛ1.1, для работы в диапазоне температур от минус 40 до 50 °С.

1.1.1.6 Условия эксплуатации прибора:

1) диапазон температуры окружающей среды - от минус 40 до плюс 50 °С.

2) диапазон относительной влажности окружающей среды - от 30 до 98 % при температуре 30 °С;

3) диапазон атмосферного давления - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

4) производственная вибрация с частотой (5 – 35) Гц и амплитудой - не более 0,75 мм (кратковременно допускается амплитуда 1 мм).

Примечание – При кратковременной амплитуде более 1мм или длительной свыше 0,75 мм установку приборов производить на амортизаторах.

5) приборы предназначены для эксплуатации в том числе и в зонах класса В-IIa согласно п.7.3.46 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), и в помещениях категории Б согласно ПБ 14-586-03.

1.1.1.7 Параметры анализируемой среды:

1) содержание пыли не более 3000 мг/м<sup>3</sup>;

2) линейный размер частиц пыли более 0,3 мкм;

3) диапазон температуры от 0 до 200 °С;

4) давление от минус 20 кПа до 200 кПа;

5) скорость потока газа от 4 до 30 м/с;

6) относительная влажность до 98 % без конденсации влаги.

## 1.1.2 Технические характеристики

### 1.1.2.1 Прибор обеспечивает выполнение следующих функций:

- 1) четырехразрядную цифровую индикацию уровня запыленности в процентах («%») и абсолютных величинах («мг/м<sup>3</sup>»);
- 2) выдачу унифицированного выходного токового сигнала, пропорционального показаниям цифровой индикации;
- 3) выдачу световой индикации «%»;
- 4) выдачу световой индикации «мг/м<sup>3</sup>»;
- 5) выдачу световой сигнализации «Порог 1» при повышении (понижении) уровня запыленности относительно заранее установленного порогового значения;
- 6) выдачу световой сигнализации «Порог 2» при повышении (понижении) уровня запыленности относительно заранее установленного порогового значения;
- 7) коммутацию двух внешних цепей: одной группой нормально разомкнутых (замкнутых) контактов реле при срабатывании световой сигнализации «Порог 1» и другой группой нормально разомкнутых (замкнутых) контактов реле при срабатывании световой сигнализации «Порог 2».

1.1.2.2 Электрическое питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением ( $220^{+22}_{-33}$ ) В, частотой ( $50 \pm 1$ ) Гц.

1.1.2.3 Номинальная мощность, потребляемая прибором - не более 10 В·А.

1.1.2.4 Габаритные размеры и масса - не более указанных в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Габаритные размеры (с учетом погружного датчика-стержня), мм	Масса, кг	Длина погружной части датчика-стержня, мм
--	-----------	---

725x235x290	4,4	500
975x235x290	4,6	750
1225x235x290	4,8	1000
1725x235x290	5,0	1500
<p>Примечания</p> <p>1 Длина погружной части 750 и 1000 мм обеспечивается дополнительными стержнями-насадками к базовой длине, равной 500 мм.</p> <p>2 Длина погружной части 1500 мм обеспечивается двумя дополнительными стержнями-насадками длиной 500 мм каждая к базовой длине, равной 500 мм.</p>		

#### 1.1.2.5 Диапазон показаний приборов:

- 1) от 0 до 100 % – при индикации уровня запыленности в «%»;
- 2) от 0 до 3000 мг/м<sup>3</sup> - при индикации уровня запыленности в «мг/м<sup>3</sup>».

#### 1.1.2.6 Цена единицы младшего разряда цифровой индикации:

- при наличии световой индикации «%» - 1 %;
- при наличии световой индикации «мг/м<sup>3</sup>» - 1 мг/м<sup>3</sup>.

1.1.2.7 Приборы (исполнение ИБЯЛ.421411.003) имеют выходной токовый сигнал (0 – 5) мА и (4 – 20) мА, пропорциональные показаниям цифрового индикатора. Выбор формата выходного токового сигнала (0 – 5) мА или (4 – 20) мА производится потребителем в меню прибора.

1.1.2.8 Сопротивление нагрузки в цепи токовых сигналов согласно ГОСТ 26.011-80:

- для выходного токового сигнала (0-5) мА - не более 2 кОм, значение пульсаций на нагрузке сопротивлением 200 Ом – 6 мВ;
- для выходного токового сигнала (4 - 20) мА - не более 500 Ом, значение пульсаций на нагрузке сопротивлением 50 Ом – не более 6 мВ.

#### 1.1.2.9 Диапазоны установки порогов срабатывания сигнализации:

- для сигнализации «Порог 1» – от 1 до 99 % и для сигнализации «Порог 2» - от 1 до 99 % при индикации уровня запыленности в «%»;
- для сигнализации «Порог 1» – от 1 до 99 % и для сигнализации «Порог 2» - от 1 до 99 % от выбранного значения в мг/м<sup>3</sup>, соответствующего конечному значению диапазона показаний прибора при индикации уровня запыленности в «мг/м<sup>3</sup>».

Пороговые значения устанавливаются:

- с дискретностью 1 % при индикации уровня запыленности в «%»;
- с дискретностью 1 мг/м<sup>3</sup> при индикации уровня запыленности в «мг/м<sup>3</sup>».

1.1.2.10 Время усреднения показаний и выходного токового сигнала (для исполнения ИБЯЛ.421411.003) от 2 до 60 с дискретностью 1 с.

1.1.2.11 Время срабатывания сигнализации от 0 до 180 с дискретностью 1 с.

1.1.2.12 При выпуске из производства на приборах устанавливаются:

1) индикация уровня запыленности в процентах к верхнему пределу диапазона показаний (световая сигнализация «%»);

2) уровень запыленности газового потока, соответствующий среднему содержанию пыли за время автонастройки устанавливается равным 20 % (диапазон возможных значений (10 – 50) %);

3) значение порога срабатывания «Порог 1» равным 25 % (на повышение);

4) значение порога срабатывания «Порог 2» равным 50 % (на повышение);

5) диапазон выходного токового сигнала (4 - 20) мА (для исполнения ИБЯЛ.421411.003);

6) состояние контактов реле – нормально разомкнутые.

1.1.2.13 Время прогрева приборов - не менее 5 мин.

1.1.2.14 Приборы имеют канал связи RS485 для подключения внешних устройств (для исполнения ИБЯЛ.421411.003). Протокол обмена – MODBUS.RTU.

1.1.2.15 Допускаемый интервал времени работы приборов без корректировки показаний - не менее 12 мес.

1.1.2.16 Степень защиты от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды - IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.1.2.17 Допустимое напряжение переменного тока частотой ( $50 \pm 1$ ) Гц на контактах реле - 242 В, ток нагрузки – не более 2,5 А.

1.1.2.18 Приборы относятся к оборудованию класса А с критерием качества функционирования А по ГОСТ Р 51522-99 при воздействии электромагнитных помех следующих видов степени жесткости 2:

- магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648-94;

- радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3-99;

- кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6-99;

- микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99;

- электростатические разряды по ГОСТ Р 51317.4.2-99;

- наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4-99.

1.1.2.19 Приборы обеспечивают герметичность монтажного патрубка при избыточном давлении 1 кг/см<sup>2</sup>. Падение давления в течение 30 мин не превышает 0,05 кг/см<sup>2</sup>.

1.1.2.20 Средняя наработка на отказ прибора в условиях эксплуатации (с учетом технического обслуживания) - не менее 25000 ч.

1.1.2.21 Срок службы прибора в условиях эксплуатации, указанных в настоящих ТУ, не менее 10 лет.

1.1.2.22 Суммарная масса драгоценных материалов в приборе, примененных в его составных частях, в том числе и в покупных изделиях, г:

- золото - 0,0001;

- серебро – 0,00021.

1.1.2.23 Суммарная масса цветных металлов в приборе, примененных в его составных частях, в том числе и в покупных изделиях, кг:

- медные сплавы – 0,05;

- алюминиевые сплавы – 0,1195.

### 1.1.3 Комплектность

1.1.3.1 Комплект поставки прибора соответствует указанному в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Индикатор ПИКП-Т	1 шт.	Согласно исполнению
ИБЯЛ.421411.003 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
ИБЯЛ.421411.003 ЗИ	Ведомость ЗИП	1 экз.	
	Комплект ЗИП	1 компл.	Согласно ИБЯЛ.421411.003 ЗИ
ИБЯЛ.421941.004	Комплект монтажных частей	1 компл.	

Примечание – За отдельную плату предприятие-изготовитель может поставить:

- 1) дополнительный стержень-насадку для увеличения длины погружной части в дополнение к базовой длине 500 мм: 250 мм – ИБЯЛ.715212.004; 500 мм – ИБЯЛ.715212.004-01; 500 мм – ИБЯЛ.715212.010 (без резьбы);
- 2) сервисное программное обеспечение ИБЯЛ.431214.204 на CD-диске для управления работой прибора от ПЭВМ и математической обработки получаемой от прибора информации о запыленности (описание порядка работы находится на носителе информации);
- 3) уплотнительное кольцо ИБЯЛ.754175.043-01.


### 1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1 Приборы являются моноблочными. Внешний вид прибора представлен на рисунке 1.1.

1.1.4.2 Конструктивно приборы состоят из металлического корпуса со съемной крышкой, датчика-стержня, крепящегося к корпусу через изолятор и монтажного патрубка с винтом-фиксатором.

1.1.4.3 На передней панели прибора расположены:

- 1) четырехразрядный цифровой индикатор содержания пыли в газовом потоке;
- 2) световой индикатор «%» для индикации содержания пыли в процентах;
- 3) световой индикатор «мг/м<sup>3</sup>» для индикации содержания пыли в мг/м<sup>3</sup>;



L, мм	Длина погружной части датчика-стержня, мм
725	500
975	750
1225	1000
1725	1500

Кабельный ввод для подключения к питающей сети

Кабельный ввод для подключения к контактам реле

Кабельный ввод для подключения к каналу связи RS485 и выходному токовому сигналу

Рисунок 1.1 - Прибор ПИКП-Т. Внешний вид

Инв. № подл. Подп. и дата. Изм. № докл. Подп. и дата. Инв. № докл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ИБЯЛ.4214.11.003 РЭ

Лист  
10

Копировал

Формат А3

4) световые индикаторы «Порог 1»:

«Δ» - для индикации срабатывания сигнализации при превышении содержания пыли относительно установленного значения «Порог 1»;

«∇» – для индикации срабатывания сигнализации при понижении содержания пыли относительно установленного значения «Порог 1».

5) световые индикаторы «Порог 2»:

«Δ» - для индикации срабатывания сигнализации при превышении содержания пыли относительно установленного значения «Порог 2»;

«∇» – для индикации срабатывания сигнализации при понижении содержания пыли относительно установленного значения «Порог 2».

На нижней панели корпуса прибора расположены два кабельных ввода, обеспечивающие защиту от проникновения внутрь корпуса пыли и воды, для подключения прибора к питающей сети и для подключения внешних устройств;

1.1.4.4 Внешний вид прибора со снятой крышкой представлен на рисунке 1.2.

Внутри корпуса установлены печатные платы, на которых расположены:

1) цифровой индикатор (6) и световые индикаторы (5, 8, 9, 10) (см. п.1.1.4.3);

2) кнопки: «Режим» (4), «Выбор» (11), «>» (больше) (12), «<» (меньше) (23) для управления работой прибора;

3) клеммная колодка (2) для подключения к питающей сети;

4) клеммная колодка (16) для подключения внешних устройств по каналу связи RS485 (для исполнения ИБЯЛ.421411.003);

5) клеммная колодка (14) для выходного токового сигнала (для исполнения ИБЯЛ.421411.003);


6) клеммная колодка «Реле 1» (15) для подключения внешних устройств сигнализации (для сигнализации Порог 1);

7) клеммная колодка «Реле 2» (17) для подключения внешних устройств сигнализации (для сигнализации Порог 2).

На фальшпанели (7) устанавливаются пломбирочные чашки для ограничения доступа внутрь прибора.

Слева расположен заземляющий винт (1) для подключения к заземляющему проводу сетевого кабеля.

Доступ к клеммным колодкам и заземляющему винту с целью обеспечения электробезопасности закрыт съемной панелью (13), которая не пломбируется.



- 1 – заземляющий винт;
- 2 – клеммная колодка для подключения к питающей сети;
- 3 – кнопка "<" (меньше);
- 4 – кнопка РЕЖИМ;
- 5 – световые индикаторы "Порог 1";
- 6 – цифровой индикатор содержания пыли;
- 7 – фальшпанель;
- 8 – световой индикатор "%";
- 9 – световой индикатор "мг/м<sup>3</sup>";
- 10 – световые индикаторы "Порог 2";
- 11 – кнопка ВЫБОР;
- 12 – кнопка ">" (больше);
- 13 – съемная панель;
- 14 – клеммная колодка для выходного токового сигнала (для исполнения ИБЯЛ.4214.11.003);
- 15 – клеммная колодка "Реле 1";
- 16 – клеммная колодка для подключения внешних устройств по каналу связи RS485 (для исполнения ИБЯЛ.4214.11.003);
- 17 – клеммная колодка "Реле 2";
- 18 – кабельный ввод для подключения к каналу связи RS485 и к выходному токовому сигналу;
- 19 – кабельный ввод для подключения к контактам реле;
- 20 – кабельный ввод для подключения к питающей сети.

Рисунок 1.2 – Прибор ПИКП-Т. Внешний вид со снятой верхней крышкой и установленной фальшпанелью

Ив. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯЛ.4214.11.003 РЭ

Лист  
12

#### 1.1.4.5 Принцип действия прибора

1.1.4.5.1 Принцип действия прибора основан на измерении электрического заряда, возникающего при взаимодействии движущихся в газовом потоке пылевых частиц с датчиком-стержнем. Пылевые частицы при перемещении относительно датчика-стержня создают в нем индукционный заряд, который преобразуется усилителем заряда в напряжение, пропорциональное содержанию пыли в газовом потоке. Напряжение поступает на микропроцессор для анализа в соответствии с программой. После обработки и анализа микропроцессор производит индикацию показаний содержания пыли на цифровом индикаторе, включает и выключает световую сигнализацию при срабатывании пороговых устройств, выдает информацию на токовый выход и канал связи для подключения внешних устройств. Управление прибором производится с помощью клавиатуры. Функциональная схема прибора, поясняющая принцип действия, приведена на рисунке 1.3.

1.1.4.5.2 Для установки прибора используется монтажный патрубок, который вваривается или вмуровывается в газоход (см. приложение А). Затем в монтажный патрубок вставляется прибор и закрепляется винтом-фиксатором. Для сохранения герметичности газохода на приборе предусмотрено уплотнительное кольцо.

1.1.4.5.3 Прибор работает в одном из пяти режимов: прогрева, показаний, настройки, установок, регулировок (см. меню работы прибора).

1.1.4.5.4 В режиме прогрева прибор работает после включения питания. В этом режиме происходит первоначальная самодиагностика прибора и на цифровой индикатор выводится время, остающееся до конца режима прогрева.

1.1.4.5.5 По окончании режима прогрева прибор автоматически переходит в режим показаний – основной режим работы. В режиме показаний прибор обеспечивает индикацию содержания пыли, сигнализацию срабатывания пороговых устройств в соответствии с данными о содержании пыли и установленными пороговыми значениями.

1.1.4.5.6 В режим регулировки прибор переводится потребителем. В режиме регулировок потребитель производит автонастройку прибора и регулировку его чувствительности.

На рисунке 1.4 представлены графики возможных технологических процессов изменения содержания пыли в газовом потоке.

График на рисунке 1.4(а) характерен для газового потока после рукавного фильтра с автоматическим встряхиванием, обуславливающим резкие колебания концентрации пыли от  $C_{\min}$  до  $C_{\max}$  относительно среднего значения  $C_{\text{ср}}$  с периодом колебания  $T$ .

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	Подп. и дата






Рисунок 1.3 – Прибор ПИКП-Т. Схема функциональная



а) после рукавного фильтра с автоматическим встряхиванием



б) без резких колебаний концентрации пыли

Рисунок 1.4 – Графики возможных технологических процессов изменения содержания пыли в газовом потоке.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ИБЯЛ.421411.003 РЭ

Лист  
15

График на рисунке 1.4(б) характерен для газового потока без резко выраженных колебаний концентрации пыли.

На обоих графиках отражены небольшие концентрации пыли относительно текущих значений  $C_{ср}$ ,  $C_{мах}$ ,  $C_{мин}$  без явно выраженного периода колебаний, обусловленные неравномерностью распределения пылевых частиц в пространстве вокруг датчика стержня и характерные для газовых потоков любых технологических процессов.

1.1.4.5.7 Автонастройка прибора происходит автоматически в течение времени ТА, устанавливаемого потребителем в режиме установок в диапазоне от 1 до 180 мин. Выбор времени автонастройки определяется периодом Т колебания концентрации пыли. Длительность ТА должна быть достаточной для получения среднего значения концентрации пыли, которое является опорным значением для работы прибора. Рекомендуемое значение  $ТА \geq (5 - 10) \cdot Т$  для графика изменения содержания пыли, представленного на рисунке 1.4(а). Для графика изменения содержания пыли, представленного на рисунке 1.4(б) длительность времени автонастройки может быть выбрана минимально возможной.


Примечание – При выводе показаний прибора в « $мг/м^3$ » и определении содержания пыли в анализируемой среде гравиметрическим методом по ГОСТ Р 50820-95 (см. раздел 3 п.3.1.3) желательно выбрать ТА равным времени отбора пробы, если время отбора пробы менее 180 мин.

Во время автонастройки прибор непрерывно автоматически определяет средние значения концентрации пыли за время усреднения показаний  $T_{п}$ , задаваемое потребителем в диапазоне от 2 до 60 с в режиме установок. Выбор времени усреднения показаний определяется желаемой частотой обновления показаний и выходного токового сигнала. Если прибор должен оперативно отслеживать текущее содержание пыли, то  $T_{п}$  выбирается минимальным.


Формируемые во время автонастройки средние значения концентрации пыли представлены на рисунке 1.5 (а,б).

1.1.4.5.8 По окончании автонастройки прибор определяет и сохраняет в памяти максимальное  $C_{мах}$  и минимальное  $C_{мин}$  (средние) значения, а также среднее  $C_{ср}$  значение концентрации пыли за все время автонастройки характерные для конкретного технологического процесса.

Значению  $C_{ср}$  в режиме регулировок при регулировке чувствительности ставится в соответствие содержание пыли в «%» при индикации в относительных единицах или в « $мг/м^3$ » при индикации в абсолютных единицах. По отношению к значению  $C_{ср}$  в режиме установок производится установка порогов срабатывания сигнализации (в «%» или в « $мг/м^3$ »), то есть осуществляется «привязка к конкретному технологическому процессу».



а) после рукавного фильтра с автоматическим встряхиванием



б) без резких колебаний концентрации пыли

Рисунок 15 – Формируемые во время автонастройки средние значения концентрации пыли

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ИБЯЛ.421411.003 РЭ

Лист
17

1.1.4.5.9 По окончании автонастройки прибор автоматически устанавливает пороги срабатывания сигнализации:

«Порог 2» устанавливается на превышение и равным максимальному значению  $S_{max}$ , а «Порог 1» устанавливается на понижение и равным минимальному значению  $S_{min}$ .

В режиме установок потребитель имеет возможность просмотреть установленные прибором значения порогов срабатывания и переустановить их по своему усмотрению. На рисунке 1.5 указаны соответствующие пороговые значения Спорог2 и Спорог1.

Автоматически ( по результатам автонастройки) установка порогов срабатывания сигнализации предполагает контроль любых отклонений от типового технологического процесса: прорыв рукавного фильтра, ухудшение качества фильтрации и т.п.

1.1.4.5.10 В режиме регулировок потребитель производит регулировку чувствительности прибора в зависимости от выбранных (в режиме установок) единиц индикации.

Если индикация содержания пыли будет выводиться в «%», то потребитель вводит число в «%», соответствующее среднему содержанию пыли в газовом потоке за время автонастройки  $S_{ср}$ .

Если индикация содержания пыли будет выводиться в « $мг/м^3$ », то потребитель вводит два числа. Первое число – в « $мг/м^3$ », соответствующее среднему содержанию пыли в газовом потоке за время автонастройки. Второе число - в « $мг/м^3$ », соответствующее желаемому концу диапазона показаний прибора.

1.1.4.5.11 В режим установок прибор переводится потребителем. Режим установок предназначен для установки параметров приборов, определяющих их дальнейшее функционирование.

В режиме установок потребитель выбирает единицы, в которых будет выводиться индикация содержания пыли и установка порогов срабатывания сигнализации: в «%» или « $мг/м^3$ ».

В режиме установок потребитель устанавливает значения порогов срабатывания, выбирает формат выходного токового сигнала (0 – 5) мА или (4 – 20) мА и длительность автонастройки от 1 до 180 мин.

В режиме установок потребитель выбирает время усреднения показаний и выходного токового сигнала (от 2 до 60 с). Время усреднения показаний определяет интервал времени, за которое определяется среднее значение содержания пыли в газовом потоке для вывода на цифровую индикацию и токовый выход.


В режиме установок потребитель выбирает исходное состояние контактов пороговых реле: нормально разомкнутые или нормально замкнутые.

В режиме установок потребитель выбирает время задержки срабатывания сигнализации (от 0 до 180 с).


1.1.4.5.12 Время задержки срабатывания сигнализации  $T_c$  задает минимальный непрерывный промежуток времени, в течение которого содержание пыли в газовом потоке должно выйти за установленные пороговые значения для срабатывания сигнализации.

На рисунке 1.6 представлены варианты срабатывания сигнализации при изменении средних (за время усреднения показаний  $T_p$ ) значений концентрации пыли относительно пороговых значений.


1.1.4.5.13 Режим настройки предназначен для регулировок прибора на предприятии-изготовителе и в случае ремонта. Вход в режим производится через пароль.




а) в момент времени  $t_1$  произойдет срабатывание сигнализации, поскольку  $t_c = 0$ ;



б) в момент времени  $t_1$  произойдет срабатывание сигнализации, поскольку  $\Delta t \geq t_c$ ;



в) срабатывание сигнализации не происходит, поскольку  $\Delta t_1 < t_c$ ,  $\Delta t_2 < t_c$ ,  $\Delta t_3 < t_c$ ;



з) в моменты времени  $t_1$  и  $t_2$  произойдет срабатывание сигнализации, поскольку  $\Delta t_1 > t_c$  и  $\Delta t_2 > t_c$ .

Рисунок 1.6 – Прибор ПИКП-Т. Варианты срабатывания сигнализации

Идентификация: № подл., № инв., № докл., № инв. № докл., Подп. и дата, Подп. и дата, Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ИБЯЛ.4214.11.003 РЭ

Лист  
20

Копировал

Формат А3

### 1.1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка приборов соответствует ГОСТ 26828-86 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.5.2 На табличке, расположенной на корпусе, нанесено:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) условное обозначение прибора;
- 3) заводской порядковый номер;
- 4) год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления;
- 5) диапазон показаний (0 – 100) % и (0 – 3000) mg/m<sup>3</sup>;
- 6) род тока, частота и напряжение питания;
- 7) потребляемая мощность;
- 8) знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92;
- 9) степень защиты от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды, обеспечиваемая корпусом, IP65 по ГОСТ 14254-96;
- 12) ИБЯЛ.421411.003 ТУ.

1.5.3 У органов управления и индикации нанесены надписи или обозначения, указывающие назначение этих органов.

На крышке прибора нанесен знак ! по ГОСТ 51350-99, который означает, что для обеспечения безопасной работы с прибором потребитель должен предварительно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.4 Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места.

1.5.5 Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96 и имеет манипуляционные знаки ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ; БОИТСЯ СЫРОСТИ; ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ. Транспортная маркировка нанесена на ярлыки методом штемпелевания и выполнена ясно, четко и разборчиво.

1.5.6 Транспортная маркировка содержит:

- 1) основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта назначения;
- 2) дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций;
- 3) информационные надписи с указанием массы брутто и нетто в килограммах, габаритных размеров в сантиметрах (длина, ширина, высота), объема в кубических метрах.

### 1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Прибор относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

Вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

1.1.6.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб.

1.1.6.3 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Общие указания по эксплуатации

2.1.1 К работе с приборами допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

2.1.2 Во время эксплуатации приборы должны подвергаться систематическому внешнему осмотру.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- наличие винта-фиксатора и всех крепежных элементов;
- соединение корпуса прибора с металлической фольгой при установке прибора в неметаллический газоход;
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность прибора.

2.1.3 Запрещается эксплуатировать приборы в условиях и режимах, отличающихся от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

### 2.2 Указания по электробезопасности

2.2.1 При проведении монтажных работ и устранении неисправностей, электрическое питание приборов должно быть отключено.

2.2.2 Приборы имеют категорию монтажа II по ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) и должны подключаться к питающей сети с соответствующим уровнем перенапряжения.

2.2.3 Устройства, подключаемые к каналу связи и токовому выходу не должны иметь доступных частей и изоляция этих устройств относительно канала связи и токового выхода должна выдерживать в течение 1 мин приложение переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц со среднеквадратическим значением 1350 В.

## 2.3 Подготовка приборов к использованию

### 2.3.1 Перед включением прибора необходимо:

- 1) произвести его осмотр на соответствие комплекту поставки (п.1.1.3.1);
- 2) убедиться в отсутствии внешних повреждений, влияющих на работоспособность прибора;

3) смонтировать монтажный патрубок и установить прибор;

4) подключить к прибору цепь питания и внешние устройства.

### 2.3.2 Монтаж монтажного патрубка и установка прибора

#### 2.3.2.1 Монтаж монтажного патрубка (находится в комплекте монтажных частей)

производится согласно электромонтажному чертежу (см. приложение А). При монтаже необходимо максимально выполнить следующие рекомендации:

1) поток пыли в газоходе должен быть направлен перпендикулярно датчику-стержню прибора;

2) длина датчика-стержня должна составлять от  $1/4$  до  $3/4$  внутреннего диаметра трубы или ее максимального линейного поперечного размера  $D$  при прямоугольном сечении трубы. В случае трубы прямоугольного сечения, ее второй поперечный размер должен быть не менее  $0,5D$ . Общее правило: чем ниже концентрация пыли, тем длиннее должен быть датчик-стержень.

3) монтаж должен производиться на расстоянии не менее чем пяти диаметров (максимальных линейных размеров) после и на расстоянии не менее чем трех диаметров (максимальных размеров) до изгибов, клапанов, заслонок и других препятствий в трубе.

4) рабочее положение прибора – любое, удобное для монтажа и наблюдения за индикацией и сигнализацией;

5) в случае монтажа в неметаллический (кирпичный) газоход прилегающая к месту установки прибора наружная часть трубы длиной не менее пяти диаметров (максимальных линейных размеров) обязательно должна быть покрыта металлической фольгой или сплошными металлическими листами, присоединенными к корпусу прибора для обеспечения защиты от электромагнитных помех (соединение производить любым способом, обеспечивающим надежный электрический контакт);

6) в случае монтажа после электрофильтра расстояние от него должно быть не менее 20 м;

7) отверстие, прорезаемое в металлическом газоходе или пробиваемое в неметаллической (кирпичной) стене для монтажа патрубка должно иметь диаметр не менее наружного диаметра монтажного патрубка по всей толщине стенки газохода или стены.

Примечание – В некоторых случаях выполнение всех вышеуказанных требований невозможно и необходимо компромиссное решение такое, чтобы выполнялось максимально возможное количество этих требований.

2.3.2.2 Перед установкой в монтажный патрубок необходимо одеть на него уплотнительное кольцо (находится в комплекте монтажных частей). Установка прибора в монтажный патрубок должна производиться с предосторожностями, исключающими повреждение резинового уплотнения. Перед установкой рекомендуется смачивать уплотнительное кольцо. После установки прибор закрепляется винтом-фиксатором (находится в комплекте монтажных частей).

Примечание – Перед установкой прибора необходимо произвести установку дополнительных стержней-насадок (при наличии их в комплекте) путем их навинчивания на стержень базовой длины.

### 2.3.3 Подключение к прибору цепи питания и кабелей внешних устройств

2.3.3.1 Для подключения к прибору цепи питания и внешних устройств необходимо снять панель (см.рисунок 1.2, поз.13), открутив винты, крепящие эту панель на лицевой стороне.

Схема подключения приведена на электромонтажном чертеже (см. приложение А).

2.3.3.2 При подключении цепи питания необходимо:

- 1) пропустить кабель в отверстие кабельного ввода для сети питания;
- 2) заземляющий провод кабеля присоединить к корпусу прибора, используя заземляющий винт;
- 3) токоведущие жилы кабеля присоединить к клеммной колодке «~»;
- 4) поворачивая гайку кабельного ввода, плотно застопорить кабель от перемещения;
- 5) произвести соединение токоведущих и заземляющей жилы кабеля с контактами сетевой вилки (находится в комплекте монтажных частей).

При подключении необходимо обеспечить надежный контакт заземляющего провода кабеля с корпусом прибора и заземляющим контактом сетевой вилки. Требования к монтажу заземляющего провода - по ГОСТ Р 51350-99.

2.3.3.3 Подключение кабелей внешних устройств производить следующим образом:

- 1) пропустить кабель от внешних устройств в отверстие кабельного ввода для внешних устройств;
- 2) подключить кабель к клеммным колодкам в соответствии с электромонтажным чертежом;
- 3) поворачивая гайку кабельного ввода, плотно застопорить кабель от перемещения.

При подключении внешних устройств необходимо соблюдать требования п.2.2.3.

2.3.3.4 Рекомендуемые марки проводов для подключения цепи питания и внешних устройств представлены в таблице 2.1. Возможно использование аналогичных марок проводов.

Таблица 2.1

Цепь	Рекомендуемый тип провода	Примечание
Питание прибора ~ 220 В, 50 Гц	ПВС-У-3х0,75	ГОСТ 7399-97
	ШВЛ-У-3х0,5	
Подключение внешних устройств сигнализации	ПВС-У-4х0,75	ГОСТ 7399-97
Токовый выход	ШВЛ-У-3х0,5	ГОСТ 7399-97
Канал связи	КММ-3х0,12	ТУ 16.505.488-78
	КММ-3х0,35	
	МКЭШ-2х0,35	ГОСТ 10348-80

## 2.4 Использование приборов

### 2.4.1 Порядок работы

2.4.1.1 После монтажа патрубков, установки прибора, подключения цепи питания и кабелей внешних устройств для первоначального запуска прибора в работу, необходимо: включить питание, провести выбор параметров, предусмотренных режимом установок, а затем провести регулировку чувствительности и автонастройку.

Данные, полученные после выполнения режимов автонастройки и регулировки, сохраняются в памяти прибора до последующих изменений и не требуют обновления после перерыва в питании.

2.4.1.2 Порядок работы соответствует меню работы с прибором.

2.4.1.3 После включения питания прибор перейдет в режим прогрева. При этом на цифровом индикаторе светится надпись «ПР» и время, остающееся до конца режима прогрева (в секундах).


2.4.1.4 По окончании режима прогрева прибор автоматически переходит в режим показаний. При этом:

- 1) на цифровом индикаторе показывается содержание пыли;
- 2) справа от цифрового индикатора индицируются единицы, в которых показывается содержание пыли («%» или «мг/м<sup>3</sup>»);
- 3) снизу от цифрового индикатора будет индицироваться сработавшая сигнализация.


Если включение прибора произошло после перерыва в питании, и (или) потребитель не предполагает производить повторную автонастройку, или выбор параметров в режиме установок, то прибор готов к работе.

При первом включении прибора выполнение режима автонастройки является абсолютно обязательным, а изменение параметров в режиме установок требуется лишь в случае необходимости изменения заводских установок (см. п.2.4.1.5).

2.4.1.5 Перед выполнением автонастройки необходимо произвести установку параметров работы прибора в режиме установок (при необходимости изменить заводские установки).


Для перевода прибора из режима показаний в режим установок (см. рисунок 2.1) нажимать кнопку РЕЖИМ до появления на цифровом индикаторе надписи «» (режим установок) и нажать кнопку ВЫБОР – прибор перейдет в режим установок.


В режиме установок:


1) на цифровом индикаторе появится надпись «\_» и справа от цифрового индикатора будет мигать один из индикаторов «%» или «мг/м<sup>3</sup>» (выбор единиц индикации содержания пыли).

При отсутствии необходимости в изменении единицы индикации необходимо сразу кратковременно нажать кнопку РЕЖИМ.

В противном случае кнопками «>» и «<» установить мигающим необходимым индикатор и нажать кнопку ВЫБОР. Прибор сохранит в памяти выбранную единицу индикации содержания пыли.

2) прибор перейдет к установке порога срабатывания сигнализации «Порог 1». На цифровом индикаторе появится надпись «», а под индикатором будет мигать один из световых индикаторов:

«» - для установки срабатывания сигнализации «Порог 1» при повышении содержания пыли относительно установленного значения, или

«» - для установки срабатывания сигнализации «Порог 1» при понижении содержания пыли относительно установленного значения.



3) очистить изолятор от загрязнения с помощью ветоши, смоченной в этиловом спирте.

При отсутствии необходимости в установке срабатывания сигнализации «Порог 1» необходимо кратковременно нажать кнопку РЕЖИМ. В противном случае кнопками «>» и «<» установить мигающим индикатор « $\nabla$ » или « $\Delta$ » и нажать кнопку ВЫБОР. Прибор перейдет к установке числового значения порога срабатывания сигнализации «Порог 1». На цифровом индикаторе будет мигать число, соответствующее значению порога срабатывания. Снизу под индикатором будет светиться с неизменной интенсивностью выбранный индикатор: « $\Delta$ » - на повышение или « $\nabla$ » - на понижение. Справа от цифрового индикатора будет светиться с неизменной интенсивностью световые индикаторы единиц, в которых необходимо ввести числовое значение порога срабатывания: «%» или «мг/м<sup>3</sup>». Кнопками «>» и «<» установить на цифровом индикаторе необходимое значение и нажать кнопку ВЫБОР;

3) прибор сохранит в памяти установленное значение и перейдет к установке порога срабатывания сигнализации «Порог 2». Выбор срабатывания сигнализации «Порог 2» на повышение или понижение, а также его числового значения производить аналогично установке порога срабатывания сигнализации «Порог 1».

Примечание - Пороги срабатывания сигнализации могут быть установлены автоматически в результате автонастройки (см. п.2.4.1.5) или в любой другой момент;

4) после установки порога срабатывания сигнализации «Порог 2» прибор перейдет к установке формата выходного токового сигнала. На цифровом индикаторе будет мигать надпись «4-20» или «0-5» ((4-20) или (0-5) mA).

Кнопками «>» и «<» установить мигающим необходимым формат токового выхода и нажать кнопку ВЫБОР. Прибор сохранит в памяти выбранный формат токового выхода и перейдет к установке длительности автонастройки;

5) на цифровом индикаторе будет надпись «А. Б□», где мигающие цифры означают выбираемую длительность автонастройки в минутах.

Кнопками «>» и «<» установить необходимую длительность в пределах от 1 до 180 мин и нажать кнопку ВЫБОР. Прибор сохранит в памяти выбранную длительность автонастройки и перейдет к установке времени усреднения показаний и выходного токового сигнала;

6) на цифровом индикаторе появится надпись «У□□. □». При необходимости изменить значение необходимо нажать кнопку ВЫБОР. На цифровом индикаторе появится мигающее число в диапазоне от 2 до 60, означающее время усреднения в секундах. Кнопками «>» и «<» установить необходимое значение и нажать кнопку ВЫБОР. Прибор сохранит в памяти выбранное значение и перейдет к установке времени срабатывания сигнализации;

7) на цифровом индикаторе появится надпись «УСР.С». При необходимости изменить значение необходимо нажать кнопку «Выбор». На цифровом индикаторе появится мигающее число в диапазоне от 2 до 180, означающее время срабатывания сигнализации в секундах. Кнопками «>» и «<» установить необходимое значение и нажать кнопку ВЫБОР. Прибор сохранит в памяти выбранное значение и перейдет к установке исходного состояния контактов реле сигнализации;

8) на цифровом индикаторе появится надпись «P1. P2» (для выбора исходного состояния контактов реле сигнализации). При необходимости нажать кнопку «Выбор».

На цифровом индикаторе появится надпись

« P1. P2 » (нормально замкнутое или нормально разомкнутое состояние контактов реле). Кнопками «>» и «<» установить мигающим необходимым состояние контактов реле и нажать кнопку ВЫБОР. Прибор сохранит в памяти выбранное значение и вернется в начало режима установки. На цифровом индикаторе появится надпись « P1. P2 ».

Нажать кнопку РЕЖИМ и удерживать ее не менее 3 с. Прибор вернется режим показаний.

2.4.1.6 Для выполнения автонастройки необходимо нажимать кнопку «Режим» до появления надписи « P1. P2 » - режим регулировок.

Для входа в режим регулировок необходимо нажать кнопку ВЫБОР. При этом:

1) на цифровом индикаторе появится надпись « P1. P2 » - регулировка чувствительности. Для проведения регулировки чувствительности надо нажать кнопку ВЫБОР. В зависимости от выбранной в режиме показаний единицы показаний («%» или «мг/м<sup>3</sup>») прибор перейдет к регулировке в «%» или «мг/м<sup>3</sup>»;

2) при выборе индикации в «%» на цифровом индикаторе будет мигать цифра, означающая содержание пыли в «%», соответствующая среднему значению содержания пыли за время автонастройки. Кнопками «>» и «<» установить необходимое значение и нажать кнопку ВЫБОР. Прибор сохранит в памяти выбранное значение. При выборе индикации в «мг/м<sup>3</sup>» потребитель задает два значения. Первое значение равно среднему значению содержания пыли за время автонастройки, второе – выбранному потребителем значению, соответствующему концу диапазона показаний прибора. Выбор этих значений производится аналогично. Выбранные значения запоминаются.

Примечание – Вводимое значение, равное среднему значению содержания пыли при автонастройке, может быть определено любым альтернативным методом (например – гравиметрическим);

3) после регулировки чувствительности прибор переходит к автонастройке. На цифровом индикаторе появится надпись « P1. P2 » - автонастройка. При нажатии кнопки ВЫБОР прибор начинает автонастройку. На цифровом индикаторе отображается время в минутах, остающееся до конца автонастройки. По окончании автонастройки прибор автоматически перейдет в режим показаний.

Прибор готов к работе.

#### 2.4.2 Перечень настраиваемых параметров

##### 2.4.2.1 Перечень настраиваемых параметров приведен в таблице 2.2

Таблица 2.2

Настраиваемый параметр	Диапазон изменения параметра	Заводская установка	Примечание
1 Единица показаний	% или мг/м <sup>3</sup>	%	
2 Выходной токовый сигнал	(0 – 5) мА или (4 – 20) мА	(4 – 20) мА	«Привязан» к концу диапазона показаний
3 Время автонастройки	(1 – 180) мин с дискретностью 1 мин	1 мин	
4 Время усреднения показаний и выходного токового сигнала	(2 – 60) с	2 с	
5 Время задержки срабатывания сигнализации	(0 – 180) с	0 с	
6 Процентный уровень сигнала при автонастройке (содержание пыли в относительных единицах)	(10 – 50) %	20 %	
7 Порог срабатывания сигнализации «Порог 1»	(1 – 99) % при индикации в «%» или (1 – 99) % от конца диапазона показаний при индикации в «мг/м <sup>3</sup> » на повышение или понижение	20 % на повышение	Автоматически устанавливается по результатам автонастройки

Продолжение таблицы 2.2


Настраиваемый параметр	Диапазон изменения параметра	Заводская установка	Примечание
8 Порог срабатывания сигнализации «Порог 2»	(1 – 99) % при индикации в «%» или (1 – 99) % от конца диапазона показаний при индикации в «мг/м <sup>3</sup> » на повышение или понижение	50 % на повышение	Автоматически устанавливается по результатам автонастройки
9 Содержание пыли в абсолютных единицах при автонастройке	(100 – 3000) мг/м <sup>3</sup>		Вводится при выборе единиц показаний в «мг/м <sup>3</sup> ». Первое значение должно соответствовать содержанию пыли, определенному альтернативным (гравиметрическим) методом, второе значение должно соответствовать желаемому концу диапазона показаний

### 2.4.3 Возможные неисправности и способы их устранения

2.4.3.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице

2.3.

Таблица 2.3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1 При включении питания отсутствует любая индикация	Отсутствует питание прибора	Проверить исправности цепи питания
2 На цифровом индикаторе периодически появляется надпись « E » 	Короткое замыкание между корпусом прибора и зондом-стержнем при загрязнении изолятора	Устранить короткое замыкание (очистить изолятор)

### 3 Техническое обслуживание

3.1 В процессе эксплуатации прибора необходимо проводить корректировку показаний прибора по типовому технологическому процессу.

3.1.1 Корректировка показаний прибора проводится без его демонтажа один раз в 12 мес.

3.1.2 Для проведения корректировки необходимо перевести прибор в режим автонстройки. Во время проведения автонстройки оборудование должно работать по типовому технологическому процессу при неизменных условиях анализируемой среды (температуре, влажности, скорости потока газа).

3.1.3 Для корректировки показаний необходимо:

- 1) прогреть прибор;
- 2) перейти из режима показаний в режим регулировки (согласно п 2.4.1.6);
- 3) ввести значение содержания пыли в «%» или в «мг/м<sup>3</sup>» (согласно п. 2.4.1.6);
- 4) провести автонстройку;
- 5) при необходимости произвести установку новых пороговых значений и выбор формата токового выхода (в режиме установок).

Примечание – Для ввода содержания пыли в абсолютных единицах («мг/м<sup>3</sup>»), необходимо определить содержание пыли альтернативным (например, гравиметрическим) методом в соответствии с ГОСТ Р 50820-95 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газовых потоков». При этом продолжительность отбора пыли устанавливается в зависимости от запыленности газового потока. При большой запыленности (более 1 г/м<sup>3</sup>) отбор пробы должен производиться (10-20) мин, а с уменьшением запыленности продолжительность отбора пробы должна быть увеличена. В любом случае, для повышения достоверности, вес отобранной пробы должен быть не менее 0,1 г.

Содержание пыли может быть также определено по паспортным данным прибора.

3.2 В процессе эксплуатации необходимо проводить техобслуживание прибора

3.2.1 Техобслуживание приборов проводится при необходимости для поддержания в чистоте изолятора (см. рис.1.1) с целью обеспечения высокого сопротивления между датчиком-стержнем и корпусом прибора, необходимого для его нормальной работы.

3.2.2 Для очистки изолятора от грязи необходимо:

- 1) выключить прибор;
- 2) демонтировать прибор;

## 4 Хранение

4.1 Хранение приборов должно соответствовать условиям хранения группы 5 по ГОСТ 15150-69, при этом диапазон температур хранения от минус 40 до плюс 50 °С. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

Воздух помещений, в которых хранится прибора, не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.

4.2 В условиях складирования прибор должен храниться на стеллажах или на подкладках.

## 5 Транспортирование

5.1 Условия транспортирования прибора соответствуют условиям группы 5 по ГОСТ 15150-69, при этом:

- диапазон температур от минус 40 до плюс 50 °С;
- влажность до 100 % при температуре 25 °С.

5.2 Прибор транспортируется в транспортной таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах (в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

## 6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ИБЯЛ.421411.003 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес со дня отгрузки прибора потребителю, включая гарантийный срок хранения – 6 мес.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт прибора, о чем делается отметка в руководстве по эксплуатации.

6.4 Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание приборов проводят:

2) 385000, Адыгея, г.Майкоп, ул.Гоголя,10, ООО «Юг-газ»,  
тел.(37222) 2-12-73;

3) 385000, Адыгея, г.Майкоп, ул.Тургенева, 241, ООО «Стройгазсервис», тел./факс (37222) 7-11-36, 2-17-67;

4) 414022, г.Астрахань, ул.Н.Островского, 148, ООО «Теплоэнергосервис», тел. (8512) 39-23-25, факс 39-00-59;

5) 656010, г. Барнаул, ул. 80 Гвард. Дивизии, 63-а,  
ООО «Алтайский ТМК», тел. (3852) 33-83-68, 33-47-61, 33-60-43,  
факс 24-19-50, 24-18-08;

6) 452620, Башкортостан, Октябрьский, РБ, ул.Девонская, 25,  
ООО «Уралнефтегазпромсервис», тел. (344767) 6-33-75, факс 6-33-69;

7) 241019, г.Брянск, ул.Фрунзе, д.64, ООО «Стройэнергокомплект», тел./факс (0832) 41-57-84, E-mail: sek@online bryansk.ru;

8) 423200, г.Бугульма, ул.Горького, 17, ООО «Балкыш»,  
тел. (85514) 3-50-42, факс 4-62-49;

9) 600017, г.Владимир, ул. Мира, 34, ОАО «Владимироблгаз»,  
тел. (0922) 23-72-45, факс 23-47-94;

10) 600036, г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, 40, ГУП РФ «Эталон»,  
тел.(0922) 24-88-46, факс 624-14-14;

11) 400087, г.Волгоград, ул.Чапаева, 8, ООО «квартет»,  
тел. (8442) 95-51-96, факс 79-30-19;

12) 400005,г.Волгоград, пр.Ленина, 94, оф.300, ООО «ЮСА-СЕКРЕТ»,  
тел/факс (8442) 96-51-97, 96-51-98, 23-33-88;

- 13) 403870, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Пролетарская, 103, ООО «Газ-Сервис», тел./факс (845457) 5-04-38;
- 14) 620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, ООО «ОРМЕТ», тел. (3432) 50-22-32, факс 56-46-43, E-mail: ormet@etel.ru;
- 15) РТ, г. Елабуга, ул. Марджани, 12/98, ООО «Газ Монтаж Автоматика»;
- 16) 424004, г. Июшкар-Ола, Республика Марий Эл, ул. Пролетарская, 7, ОАО «Мар-спецмонтаж», тел. (8362) 11-24-59;
- 17) 350002, г. Краснодар, ул. Садовая, 42, ООО «Сахпромналадка», тел./факс (8612) 59-66-33;
- 18) 350000, г. Краснодар, Краснодарский инженерно-метрологический центр;
- 19) 350020, г. Краснодар, ул. Гаврилова, 29, ПКФ «Мика», тел. (8612) 54-28-16;
- 20) 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, 83, ГУП КК «Кубаньавтоцентр», тел. (8612) 25-21-98, 24-33-86, факс 25-21-51, E-mail: kubavtos@mail/kuban/su;
- 21) 115230, г. Москва, Каширское шоссе, 3, корп. 1, ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ» тел. (095) 111-03-25, факс 113-91-94;
- 22) 143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, 97, кв. 31, ООО «Лона», тел./факс (095) 418-72-83, тел. 419-54-56 доб. 129;
- 23) 452680, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 7, ООО «Монтаж Автоматика Сервис», тел. (34713) 2-00-92, факс 2-08-90;
- 24) 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 64, ООО «Газпромавтоматика», тел./факс (3532) 73-37-23, 73-41-00, 73-40-00;
- 25) 462419, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Макаренко, д. 10-а, кв. 5, ИП Томин С.А., тел./факс (3537) 25-05-98;
- 26) 614001, г. Пермь, ул. Большевистская, 98, НПО АОТ «Уралпроектавтоматика», тел. (3422) 34-22-27;
- 27) 614022, г. Пермь, ул. Веры Засулич, 42, ООО «Спецприбор», тел. (3422) 90-97-48, факс 91-56-76;
- 28) 617760, Пермская обл., г. Чайковский, ул. Промышленная, 8/25, ООО «Эрис», тел./факс (34241) 6-04-35, 6-10-25;
- 29) 357562, г. Пятигорск, Ставропольский край, ул. Энгельса, 50, ОАО «Прибороремонтный завод», тел. (86533) 5-13-96;
- 30) 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 104, ООО «Стройкомплект», тел. (8462) 33-36-70, 33-51-08, 33-39-54;
- 31) 443023, г. Самара, ул. Победы, 4А, ООО «РОСКОМСНАБ», тел./факс (8462) 65-51-69, 46-99-93;

- 32) 446009, Самарская обл, г.Сызрань, ул.Астраханская, 1,  
ООО ИК «СИБИНТЕК», тел.(8464) 96-54-69, факс (095) 950-81-28;
- 33) 198095,г. Санкт-Петербург, ул.Бумажная, 17, ООО «Экотест»,  
тел.(812) 252-57-73;
- 34) 196084, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., 256, АЗОТ «Технический центр», тел.  
(812)298-36-32, факс 296-53-12;
- 35) 4100600, г,Саратов, ул.М.Горького, 69,ЗАО «Саргазстроймонтаж», тел./факс  
(8452) 73-26-62;
- 36) 3550029, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 7-А, ООО «СКМЦ»,  
тел.(8652) 35-53-62, факс 35-63-96;
- 37) 356200, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г.Михайловск, 6, ООО «Малыш»,  
тел.(8652)94-82-28;
- 38) 453112, г. Стерлитамак, ул.Лесная, 75-а, ООО «АНОД»;
- 39) 432066,г.Ульяновск, ул.Рябикова, 47б, ООО «Пламя», тел. 69-12-59;
- 40) 464048, г.Челябинск, пр. Ленина, 77, п.1, ООО Центр «Челябинскагропром  
НОПТ», тел. (3512) 65-47-72, факс 65-55-00;
- 41) 150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, 47, кв.2, ООО «Яраналитсервис», тел./факс  
(0852) 55-80-05;
- 42) 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр., 15,  
ООО «ЯРГАЗДИАГНОСТИКА», тел. (0852) 55-83-25;
- 43) 150000, г.Ярославль, ул.Чайковского, 42, ОАО «Ярославльоблгаз»;
- 44) Беларусь, г. Минск, ул.Фабрициуса, 8, ЗАО «Калиър-Радиприбор», тел./факс  
222-16-51, 222-13-71, 222-07-41;
- 45) 03115, Украина, г,Киев, ул.Котельникова, 37-а, офис 1, 2,  
ООО «Союзприбор» тел./факс (044) 569-42-69, 569-42-79;
- 46) 50076, Украина, г.Кривой Рог, ул.Корнейчука, д.21, ООО «Ремтекс»,  
тел.(0564) 26-50-43;
- 47) 03057,Украина, г.Киев, ул. Желябова, 8/4, 1ГМ, офис 303,  
АТЗТ «СИНТЕК», тел./факс (044) 241-75-54;
- 48) 03057,Украина, г.Киев, ул. Желябова, 8/4, 1ГМ, офис 301-303,  
ООО «ТЕКОН», тел./факс (044) 241-75-54.
- Адрес для писем: 03057,г.Киев, а/я 65;
- 49) 349940, Украина, Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Пивоварова, 5-а, ООО  
«Регина», тел.(06452) 9-29-68, факс 9-29-35;
- 50) 700113, Республика Узбекистан, г.Ташкент, м-в Чиланзар-8, ул.Катиртал, 13,  
ООО «Azia-Triol Injining», тел. (8-10-99871) 173-87-72,

факс 173-31-25.

## 7 Сведения о рекламациях

7.1 Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание.

7.2 При отказе в работе или неисправности прибора, в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

7.3 Изготовитель производит пуско-наладочные работы и послегарантийный ремонт прибора по отдельным договорам.

## 8 Свидетельство о приемке

8.1 Индикатор ПИКП-Т, заводской номер \_\_\_\_\_, дата изготовления \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.421411.003 ТУ, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_   
год, месяц, число

Представитель ОТК

М.П. \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_   
год, месяц, число

## 9 Свидетельство об упаковывании

9.1 Индикатор ПИКП-Т, заводской номер \_\_\_\_\_, упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_

должность	личная подпись	расшифровка подписи
-----------	----------------	---------------------


\_\_\_\_\_

год, месяц, число


## 10 Сведения об отгрузке

10.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного срока.


Приложение А  
Прибор ПИКП-Т. Электромонтажный чертеж




Установка прибора ПИКП-Т в газоход




Габаритные размеры монтажного патрубка



Установка прибора ПИКП-Т в кирпичную стену



Установка прибора ПИКП-Т в трубу прямоугольного сечения



Клемма 301-031-12

Цепь	←	
A	1	"А"
B	2	"В"
0 B1	3	"0"

Клемма 301-021-12

Цепь	←	
-I <sub>вых1</sub>	2	"- I <sub>1</sub> "
+I <sub>вых1</sub>	1	"+ I <sub>1</sub> "

Клемма 301-021-12

Цепь	←	
Реле 1	1	"Реле 1"
Реле 1	2	

Клемма 301-031-12

Цепь	←	
~ 220 В	1	
~ 220 В	2	
GND	3	

Цепь	←	
Реле 2	1	"Реле 2"
Реле 2	2	

Клемма 301-021-12

Присоединение цепи питания и кабелей внешних устройств

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯЛ.4.214.11.003 РЭ

Лист

43

Копировал

Формат А2

№ п/п, № листа, Дата, Подп., Дата, Взам. инв. №, Инв. № докум., Подп., Дата

